



## POŽÁRNÍ ŘÁD

### AULY (č.131)

(Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, náměstí Jana Palacha 1. /2, Praha 1)

#### **A. Popis vykonávané činnosti a charakteristika požárního nebezpečí**

V Aule se provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím dle § 4 zákona č. 133/1985 Sb., odstavce 2, písmena h).

#### **B. Požárně technické charakteristiky vyskytujících se látek**

##### **Dřevo**

Pevná organická hořlavá látka schopná rychlého povrchového šíření požáru. Stupeň hořlavosti: C3 – lehce hořlavé (měkké dřevo); C2 - středně hořlavé (tvrdé dřevo); teplota vznícení: cca 375 - 400 °C; teplota samovznícení: 80 - 120 °C; teplota žhnutí: 295 - 305 °C, bod hoření 238 - 255°C (dle druhu), teplota žhnutí 229°C - 295°C (dle druhu).

##### **PVC**

je to hořlavá pevná látka; stupeň hořlavosti: C3 - lehce hořlavý; teplota vznícení: 520 °C; teplota rozkladu: 120 - 150 °C; objemová hmotnost: 1200 - 1500 kg/m<sup>3</sup>. Kabely, podlahoviny a jiné výrobky z PVC jsou poměrně nesnadno zapalitelné, jejich hořením se materiál deformeuje a uvolňuje se světlý dým, který později tmavne. Charakteristickou vlastností je vznik sloučenin HCl, Cl. Při požáru se uvolňují toxicke a korozivní plyny a páry.

#### **C. Najíže přípustné množství látek, které se mohou vyskytovat v místě provozované činnosti**

Max. množství hořlavých materiálů je cca. 4500 Kg/253m<sup>2</sup>.

#### **D. Stanovení podmínek k zajištění požární bezpečnosti**

- Dodržování zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
- Zákaz zasahování do elektrických zařízení  
(do el. zařízení smí zasahovat pouze odborně způsobilá osoba s potřebnou kvalifikací)
- Instalace a opravy, při nichž je nutno použít otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení, se považují za práce se zvýšeným nebezpečím požáru a lze je provádět jen za podmínek daných vyhláškou č. 87/2000 Sb. (vystavit Příkaz ke svařování k takovéto práci, stanovit podmínky požární bezpečnosti, atd.).
- Dodržovat podmínky požární bezpečnosti při používání el. spotřebičů (nepoužívat spotřebič v případě poškozeného kabelu, nevytahovat kabel ze zásuvky pod napětím, atd.)
- Udržovat trvale volný přístup k přenosným hasicím přístrojům, hydrantům a el. rozvodnám.
- Únikové cesty a východy musí být neustále volné.

#### **E. Vymezení oprávnění a povinností osob při zajišťování podmínek požární bezpečnosti**

- Všechny osoby jsou povinné počinat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru - dodržováním podmínek požární bezpečnosti - především dodržování zákazů a příkazů, dále řídit se dalším ustanovením tohoto požárního řádu, platnými právními a ostatními předpisy, technickými normami, které se vztahují k provozu objektu
- V případě vzniku požáru se postupuje podle požární poplachové směrnice.
- Zaměstnanci jsou povinni upozorňovat na zjištěné závady a oznamovat je svým nadřízeným vedoucím zaměstnancům.
- Zajištění údržby, kontrol a revizí vyhrazených technických zařízení, technických zařízení,



požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků PO v objektu je odpovědný majitel budovy, v pověření správce budovy.

- Za zajištění bezpečného provozu odpovědný vedoucí zaměstnanec.

**F. Stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob**

Všechny osoby zdržující se v prostorách Auly jsou povinné dodržovat ustanovení tohoto Požárního řádu.

**G. Jméno a příjmení odpovědného vedoucího zaměstnance**

TAJEMNIK FAKULTY


Přehled o umístění věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení:

1. Věcné prostředky PO: 2x přenosný hasicí přístroj práškový
2. Požárně bezpečnostní zařízení: 2x hydrant (chodba)

V Praze dne 1.1. 2024

Zpracoval:

Ing. Alexandr Guluškin – OZO v PO  
Z-OZO-88/2015



Schválil – Statutární orgán:

Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.  
děkanka FF UK



-1-