



POŽÁRNÍ ŘÁD

KNIHOVNY HISTORICKÉHO KABINETU (č.202)

(Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, náměstí Jana Palacha 1 /2, Praha 1)

A. Popis vykonávané činnosti a charakteristika požárního nebezpečí

V Knihovně historického kabinetu (m.č. 202) se provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím dle § 4 zákona č. 133/1985 Sb., odstavce 2, písmena e).

B. Požárně technické charakteristiky vyskytujících se látek

Dřevo

Pevná organická hořlavá látka schopná rychlého povrchového šíření požáru. Stupeň hořlavosti: C3 – lehce hořlavé (měkké dřevo); C2 - středně hořlavé (tvrdé dřevo); teplota vznícení: cca 375 - 400 °C; teplota samovznícení: 80 - 120 °C; teplota žhnutí: 295 - 305 °C, bod hoření 238 - 255°C (dle druhu), teplota žhnutí 229°C - 295°C (dle druhu).

Papír

Lehce hořlavá pevná látka; stupeň hořlavosti: C3 - lehce hořlavý (měkký papír); C1- těžce hořlavý (kartonový tvrzený papír); teplota vznícení papír/karton: 185 - 360 °C; teplota samovznícení: 100 °C; teplota při rozvinutém požáru: cca 1000 °C;

PVC

je to hořlavá pevná látka; stupeň hořlavosti: C3 - lehce hořlavý; teplota vznícení: 520 °C; teplota rozkladu: 120 - 150 °C; objemová hmotnost: 1200 - 1500 kg/m³. Kabely, podlahoviny a jiné výrobky z PVC jsou poměrně nesnadno zapalitelné, jejich hořením se materiál deformuje a uvolňuje se světlý dým, který později tmavne. Charakteristickou vlastností je vznik sloučenin HCl, Cl. Při požáru se uvolňují toxické a korozivní plyny a páry.

C. Nejvýše přípustné množství látek, které se mohou vyskytovat v místě provozované činnosti

Max. množství hořlavých materiálů je cca. 600 Kg/126m².

D. Stanovení podmínek k zajištění požární bezpečnosti

- Dodržování zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
- Zákaz zasahování do elektrických zařízení!
- (do el. zařízení smí zasahovat pouze odborně způsobilá osoba s potřebnou kvalifikací)
- Instalace a opravy, při nichž je nutno použít otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení, se považují za práce se zvýšeným nebezpečím požáru a lze je provádět jen za podmínek daných vyhláškou č. 87/2000 Sb. (vystavit Příkaz ke svařování k takovéto práci, stanovit podmínky požární bezpečnosti, atd.).
- Dodržovat podmínky požární bezpečnosti při používání el. spotřebičů (nepoužívat spotřebič v případě poškozeného kabelu, nevytahovat kabel ze zásuvky pod napětím, atd.)
- Udržovat trvale volný přístup k přenosným hasicím přístrojům, hydrantům a el. rozvodnám.
- Únikové cesty a východy musí být neustále volné.

E. Vymezení oprávnění a povinností osob při zajišťování podmínek požární bezpečnosti

- Všechny osoby jsou povinné počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru - dodržováním podmínek požární bezpečnosti - především dodržování zákazů a příkazů, dále řídit se dalším ustanovením tohoto požárního řádu, platnými právními a ostatními předpisy, technickými normami, které se vztahují k provozu objektu



- V případě vzniku požáru se postupuje podle požární poplachové směrnice.
- Zaměstnanci jsou povinni upozorňovat na zjištěné závady a oznamovat je svým nadřízeným vedoucím zaměstnancům.
- Zajištění údržby, kontrol a revizí vyhrazených technických zařízení, technických zařízení, požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků PO v objektu je odpovědný majitel budovy, v pověření správkyne budovy,
- Za zajištění bezpečného provozu odpovědný vedoucí zaměstnanec.

F. Stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob

Všechny osoby zdržující se v prostorách Knihovny historického kabinetu (m.č. 202) jsou povinné dodržovat ustanovení tohoto Požárního řádu.

G. Jméno a příjmení odpovědného vedoucího zaměstnance

PhD. KAMILA VĚŠÍNOVÁ, Ph.D., ŘEDITELKA


Přehled o umístění věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení:

1. Věcné prostředky PO: 1x přenosný hasicí přístroj práškový
2. Požárně bezpečnostní zařízení: 1x hydrant (chodba)

V Praze dne 1.1. 2024

Zpracoval:

Ing. Alexandr Guluškin – OZO v PO
Z-OZO-88/2015



Schválil – Statutární orgán:

Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.
děkanka FF UK

